



Fyns Hoved Vandværk

Registrernr.: B03760/Rev.1

Sandvejen 65
5390 Martofte

Kundenr.: 5506516

Ordrenr.: 823895

Prøvenr.: B0376001

Att.: Niels Bramming

Modt. dato: 2010.01.21

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Fyns Hoved Vandværk
Sandvejen 65, 5390 Martofte
Prøvested.....: **Fynshoved Vandværk. Ledningsnet - V02200064/4439000499**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Sandvejen 65. Udehane.**
Prøveudtagning...: 2010.01.21 kl. 13:30
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XMA)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.01.22 kl. 02:09 - 2010.01.25

Prøvenr.:	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	79	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	6.0	gr. C			DS2250	
pH	7.6	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	74	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	9.1	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Analysekommentarer:

Revideret analyserapport erstatter tidligere fremsendte: Stednr ændret til ledningsnet.

Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe
- Kerteminde Kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

25. januar 2010



Kundecenter: tlf.70224256 **Kirsten From Andersen**
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.